#06
INSTALL
1-50-1
1-3ø SA 8' 0-5' 03C05
1-SP&CL OSCS_A

#07
INSTALL
1-50-1
1-3ø SA 8' 0-5' 03C05
1-SP&CL OSCS_A

#08
INSTALL
1-50-1
1-3ø SA 8' 0-5' 03C05
1-SP&CL OSCS_A

#09
INSTALL
1-50-1
1-3ø DA 8' 5-20' 03C0520
1-SP&CL OSCS_A
1-3ø DG LC GYLCB
1-SEC PED AG
TRANSFER
1-25KVA(JA-11027)

#10
INSTALL
1-50-1
1-3ø SA 8' 0-5' 03C05
1-SP&CL OSCS_A
REMOVE

#11
INSTALL
1-50-1
1-3ø DA 8' 5-20' 03C0520
1-3ø FG BUCK DE LC 03FCB_8_S
3-559 DE CLAMP OCPFTE_40_556
1-SP&CL OSCS_A
1-600A GND GRA_GR600
1-3ø DG LC GYLCB

#12
REMOVE

#13
INSTALL
1-50-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
3-559 DE CLAMP OCPFTE_40_556
1-#2 DE CLAMP OCPFTE_4_20
1-10 FUSED LAT 01FLC_100
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-3ø DG LC GYLCB

#14
REMOVE

#15
REMOVE

#16
REMOVE

#17
REMOVE

#18
REMOVE

#19
REMOVE

#20
REMOVE

INSTALL 3ø 559.7 AAAC
W/ 195.7 ACCC 2010'±

INSTALL 3ø 559.7 AAAC
W/ 195.7 ACCC 2720'±

INSTALL 3ø 559.7 AAAC
W/ 195.7 ACCC 640'±

BUILDING C20
±59,000 S.F.

BUILDING C21
±16,000 S.F.

BUILDING C22
±18,000 S.F.

BUILDING C23
±22,000 S.F.

BUILDING C24
±20,000 S.F.

BUILDING C25
±16,000 S.F.

BUILDING C26
±20,000 S.F.

BUILDING A3
±284,000 S.F.
284' X 988'

BUILDING A2
±284,000 S.F.
284' X 988'

DETENTION

BERM

DETENTION

BERM

NECESSARY RD.

CANOPY

262'

262'

262'

284'

226'

208'

175'

175'

77'

270'

86'

262'

WO# 217288
OVERHEAD THROUGH EASTGATE

#01
INSTALL
1-40-1
1-3ø UR 600A SW 03BSWUA
6-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-3ø LC DG GYLCB
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-600A POLE GRD GRA_GR600

#01A
INSTALL
1-40-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
1-3ø FG LINE EXT 03FCEX_S
6-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-3ø LC DG GYLCB

#02
INSTALL
1-40-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
1-3ø FG LINE EXT 03FCEX_S
6-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-3ø LC DG GYLCB

#03
INSTALL
1-40-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
1-3ø FG LINE EXT 03FCEX_S
6-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-3ø LC DG GYLCB

#04
INSTALL
1-40-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
1-3ø FG LINE EXT 03FCEX_S
6-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-3ø LC DG GYLCB

#05
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-SP&CL OSCS_A

#06
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-SP&CL OSCS_A

#07
INSTALL
1-40-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
1-3ø FG LINE EXT 03FCEX_S
6-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-DBL SP&CL OSCS_B
1-3ø LC DG GYLCB

#08
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-SP&CL OSCS_A

#09
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-SP&CL OSCS_A

#10
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-3ø 200A RSR UR3C_200
1-3ø 200A RSR GND GRR_200
1-SP&CL OSCS_A

#11
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-3ø 200A RSR UR3C_200
1-3ø 200A RSR GND GRR_200
1-SP&CL OSCS_A

#12
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-SP&CL OSCS_A

#13
INSTALL
1-40-3
1-3ø SA 0-5' 03C05_8
1-SP&CL OSCS_A

#14
INSTALL
1-40-1
1-3ø FG DE LC 03FCDE_8_S
3-DE CLAMP 4/0-556 OCPFTE_40_556
1-3ø LC DG GYLCB
1-SP&CL OSCS_A
1-600A POLE GRD GRA_GR600